

吉岡町老人福祉センターにおけるレジオネラ属菌の検出について

令和7年11月20日、吉岡町老人福祉センターの入浴施設から、基準を超えるレジオネラ属菌が発見されたため、直ちに入浴施設の利用を中止しました。今後は、渋川保健福祉事務所の指導を受けながら、早期に再開できるよう改善対策を実施してまいります。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

なお、利用者様の中で万が一レジオネラ症が疑われる症状（咳、38度以上の高熱等）がある場合には、吉岡町老人福祉センター（0279-54-3603）までご連絡ください。現時点の健康被害の申し出はありませんが、引き続き調査を行います。

※夜間・日・祝日の場合には吉岡町役場（0279-54-3111）までご連絡ください。

事案の概要

判明日時

令和7年11月20日（木曜日）

検出場所

吉岡町老人福祉センター浴槽（女子浴槽）

水質検査

採取日：令和7年11月13日（木曜日）

検査結果：女子浴槽（レジオネラ属菌 26CFU/100ml）

基準値：検出されないこと（10CFU/100ml未満）

※群馬県公衆浴場法施行細則より

利用中止施設

吉岡町老人福祉センター浴室（男子浴槽、女子浴槽）

※指定管理者：吉岡町社会福祉協議会

利用中止期間

令和7年11月20日～当面の間

対応

今後の対応につきましては、保健福祉事務所と現在協議中です。

なお、老人福祉センターは通常通り開館しておりますので、引き続きご利用ください。